

## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "RITA LEVI-MONTALCINI"

VIA AVEZZANA, 123-81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Tel. 0823846046 - telefax 0823898140
Codica Fiscale: 04017000617 - Codica Massanagrafica: CEIC 27600

Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008 Email: <a href="mailto:ceic876008@istruzione.it">ceic876008@istruzione.it</a> - PEC: <a href="mailto:ceic876008@pec.istruzione.it">ceic876008@pec.istruzione.it</a> sito: <a href="http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it">http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it</a>

Prot. 5528/I.3 del 12/09/2024

Informativa e prescrizioni per il personale, ex art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## NORME DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DI ARCHIVI E DEPOSITI

Tutto il personale, docenti e ATA, è tenuto ad osservare le seguenti indicazioni per la corretta gestione degli spazi dedicati ad archivi e depositi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

- Non posizionare oggetti e scatole sopra gli armadietti, in tutti i locali: uffici, aule, corridoi e laboratori
- Eliminare i contenitori non etichettati e contenenti prodotti chimici non riconoscibili
- Non utilizzare come deposito i servizi igienici ed ogni altro spazio destinato ad altro uso
- Mantenere in ordine i depositi, in particolare garantendo l'ispezionabilità e un agevole accesso al materiale ivi tenuto
- Mantenere in ordine gli archivi, sia quello corrente che storico, in particolare garantendo
   l'ispezionabilità e un agevole accesso ai fascicoli
- Nei locali destinati ad archivio o deposito deve essere sempre garantito che armadietti e scaffalature lascino corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 metri
- Nei locali destinati ad archivio o deposito gli armadietti e le scaffalature devono avere sempre una distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura
- Nei locali non devono essere depositati suppellettili o materiale in disuso, la cui presenza aumenta il carico di incendio

RSPP Ing. A. Masiello Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Verile La firma autografa ai sensi dell'art. 3, c2,del D.Lgs. n 39/93 È sostitutita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile